

デンソー製スポットクーラー「インスパック」簡易点検記録簿

点検記録簿No :

管理部署（会社）名	
-----------	--

品番	
製造番号/管理No	

初期冷媒充填量	kg
---------	----

【記入例】○：異常なし
×：異常あり

点検項目	点検年月日																	
	年	月																
	日																	
1	本体熱交換器の損傷・油にじみ・腐食 (安全で容易に点検できる場合)																	
2	本体の傷・錆 (安全で容易に点検できる場合)																	
3	本体（エバポレーター熱交換器）の霜つき (安全で容易に点検できる場合)																	
4	本体（室外機）運転時の異常振動・異常運転音 (安全で容易に点検できる場合)																	
5	その他・メモ																	
6	点検者印	点検者																
		責任者																

点検項目	点検年月日																	
	年	月																
	日																	
1	本体熱交換器の損傷・油にじみ・腐食 (安全で容易に点検できる場合)																	
2	本体の傷・錆 (安全で容易に点検できる場合)																	
3	本体（エバポレーター熱交換器）の霜つき (安全で容易に点検できる場合)																	
4	本体（室外機）運転時の異常振動・異常運転音 (安全で容易に点検できる場合)																	
5	その他・メモ																	
6	点検者印	点検者																
		責任者																

22.06.20時点のフロン排出抑制法に基づいて作成しております。
点検記録簿の保管期限等については、環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」等の最新情報をご確認ください。